




試験結果報告書

大栄化成株式会社 殿

〒572-0004 大阪府住吉区成田町2番3号
財団法人 日本建築材料検査協会



No. 057048

報告日：平成18年 8月10日

町会指定	支部長

品名	DAKTAS コンクリート防食 上水用 VC-HQ工法	試料受付日	平成18年 3月 7日
		試料採取日	平成 年 月 日
		試料採取場所	送付
製造者名	大栄化成株式会社	試料数量	塗装片 1組
試験項目	成績	規格 JWWA K 149-2004 水道用コンクリート水槽内面 FRPライニング材料 (ビニルエステル樹脂)	
溶出性			
濁度 度	0.5以下	0.5以下	
色度 度	1以下	1以下	
過マンガン酸カリウム消費量 mg/L	0.4	2以下	
残留塩素の減量 mg/L	0.7以下	0.7以下	
臭気	異常なし	異常がないこと。	
味	異常なし	異常がないこと。	
シアン	検出されない	検出しないこと。	
フェノール類 mg/L	0.005以下	0.005以下	
エピクロロヒドリン	検出されない	検出しないこと。	
N,N-ジメチルアニリン	検出されない	検出しないこと。	
スチレン	検出されない	検出しないこと。	
	以上		